

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna (rodzaje, parametry, funkcje) i ilościowa
zamawianych urządzeń - klimatyzatorów

A. Parametry dla wszystkich urządzeń

| L. p. | Cechy podstawowe | Parametry nie gorsze niż |
|-------|--------------------------|---|
| 1 | Typ urządzenia | Klimatyzator pokojowy split (każda jednostka wewnętrzna współpracować ma z niezależną jednostką zewnętrzną) |
| 2 | Typ sprężarki | INVERTER |
| 3 | Funkcja chłodzenia | Tak, klasa energetyczna A++ |
| 4 | Funkcja grzania | Tak, klasa energetyczna A+ |
| 5 | Zakres pracy dla grzania | Od -22°C temperatury zewnętrznej |
| 6 | EER/SEER | 3/6 |
| 7 | COP/SCOP | 3.5/4 |
| 8 | Sterowanie | Sterownik/pilot bezprzewodowy |
| 9 | Gwarancja | Min. 60 miesięcy przy warunku wykonania nie więcej niż dwóch przeglądów serwisowych w ciągu roku |
| 10 | Czynnik chłodniczy | R32 lub R290 |

B. Zakres mocy i lokalizacja

| L. p. | Ilość [szt] | Moc urządzenia (wydajność nominalna) dot. Chłodzenia [kW] | Lokalizacja jednostki wewnętrznej | Umieszczenie jednostki zewnętrznej |
|-------|-------------|---|---|--|
| 1 | 1 | od 3,4 do 3,6 | Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, pomieszczenie 0.05 | na poziomie gruntu, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. ok. 8-10m |
| 2 | 1 | od 2,5 do 2,7 | Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, pomieszczenie 0.09 | na poziomie gruntu, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. ok. 8m |
| 3 | 1 | od 2,5 do 2,7 | Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, pomieszczenie 0.10 | na poziomie gruntu, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. ok. 4m |
| 4 | 1 | od 2,5 do 2,7 | Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, | na elewacji, szacowana odległość pomiędzy jedn. |

| | | | | |
|---|---|---------------|--|---|
| | | | pomieszczenie 1.2 | wewn. i zewn. ok. 15m |
| 5 | 1 | od 2,5 do 2,7 | Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, pomieszczenie 1.5 | na elewacji, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. ok. 5m |
| 6 | 1 | od 2,5 do 2,7 | Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, pomieszczenie 2.2 | na elewacji, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. ok. 5m |
| 7 | 1 | od 2,5 do 2,7 | Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, pomieszczenie 2.2 | na elewacji, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. ok. 8m |
| 8 | 1 | od 5,0 do 5,2 | Szkółka Leśna Okalewo, 87-510 Okalewo | na elewacji, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. ok. 1 m |

łącznie 8 kpl. urządzeń.