



Skrwilno, dnia 17.09.2021

Zn.spr.: S.270.2.24.2021

### Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Nadleśnictwo Skrwilno w odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego, informuje:

#### Pytanie nr 1.

**- Na jakiej wysokości na elewacji będą zamontowane jednostki zewnętrzne?**

##### Ad. 1.

3 jednostki zewnętrzne (l.p. 1, 2, 3, zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) będą zamontowane na wysokości ok. 5.5-6.0 m (licząc do górnej krawędzi jednostki) nad poziomem gruntu. 1 jednostka zewnętrzna (l.p. 8 zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) będzie zamontowana na wysokości ok. 3.5-4.0 m (licząc do górnej krawędzi jednostki) nad poziomem gruntu.

#### Pytanie nr 2.

**- Czy zasilanie urządzeń będzie z gniazd elektrycznych w pomieszczeniach na wtyczkę czy w korytku elektrycznym?**

##### Ad. 2.

Podstawowym wymaganym montażem jest użycie obecnych w pomieszczeniach gniazd elektrycznych, przy czym przewody należy ukryć w korytkach elektrycznych. W jednym pomieszczeniu (l.p. 5 zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) zalecane jest ukrycie przewodów w bruzdach pod tynkiem.

#### Pytanie nr 3.

**- Czy odprowadzenie skroplin będzie grawitacyjnie na zewnątrz budynku po elewacji czy będą musiały być zastosowane pompki skroplin?**

##### Ad. 3.

Odprowadzenie skroplin będzie grawitacyjnie na zewnątrz budynku, w żadnym pomieszczeniu nie ma potrzeby montowania pompki skroplin. W jednym pomieszczeniu (l.p. 5 zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) zalecane jest ukrycie

Sprawę prowadzi: Krzysztof TYBURSKI, tel.: 664 938 880, e-mail: krzysztof.tyburski@torun.lasy.gov.pl

rurociągu skroplin w brzdach pod tynkiem i odprowadzenie do pionu instalacji kanalizacyjnej obecnej tym pomieszczeniu.

**Pytanie nr 4.**

- Proszę o podanie długości instalacji skroplin dla każdej jednostki wewnętrznej?

**Pytanie nr 5.**

- Proszę o podanie długości instalacji elektrycznej do każdej jednostki wewnętrznej?

**Ad. 4, ad. 5.**

(L.p. poniższej tabeli jest tożsamy z tabelą B załącznika nr 1 do zapytania ofertowego)

L. p.	Ilość [szt]	Moc urządzenia (wydajność nominalna) dot. Chłodzenia [kW]	Szacunkowa długość instalacji skroplin [m]	Szacunkowa długość instalacji elektrycznej [m]
1	1	od 3,4 do 3,6	ok. 5	ok. 4
2	1	od 2,5 do 2,7	ok. 4	ok. 4
3	1	od 2,5 do 2,7	ok. 4	ok. 3
4	1	od 2,5 do 2,7	ok. 6	ok. 4
5	1	od 2,5 do 2,7	ok. 3	ok. 3
6	1	od 2,5 do 2,7	ok. 5	ok. 3
7	1	od 2,5 do 2,7	ok. 8	ok. 4
8	1	od 5,0 do 5,2	ok. 1	ok. 2

**Wartości podane w powyższej tabeli mają charakter czysto szacunkowy, w toku realizacji zamówienia w oparciu o warunki w panujące konkretnych pomieszczeniach dopuszczalne są zmiany długości ww. instalacji po uzgodnieniu z Zamawiającym.**

**Pytanie nr 6.**

- Czy korytka mają być w kolorze białym?

**Ad. 6.**

Podstawowym wymaganym kolorem jest biały. Wykonawca może zaoferować inny kolor, dopasowany do koloru pomieszczenia/elewacji, przy czym nie wpłynie to na ocenę oferty.

**Pytanie nr 7.**

- Czy w ofercie ma być ujęty serwis dwa razy w roku w okresie gwarancji?

**Ad. 7.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, tabela A: wymagane jest zaoferowanie urządzeń objętych minimum 60. miesięczną gwarancją, przy warunku gwarancyjnym obejmującym **nie więcej niż 2 przeglądy** serwisowe w ciągu roku. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę gwarancja wymaga wykonania innej (mniejszej) liczby przeglądów, to Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) w pkt 2) wypełnia tabelę tylko dla przeglądu wiosennego (wiersz nr 1), oraz w wykazie oferowanego sprzętu (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) w wierszu nr 9 „Gwarancja” umieszcza stosowną informację.

Ponad to Nadleśnictwo Skrwilno koryguje omyłki pisarskie i publikuje poniżej poprawioną treść tabeli B (wiersz 5 i 7) z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

L. p.	Ilość [szt]	Moc urządzenia (wydajność nominalna) dot. Chłodzenia [kW]	Lokalizacja jednostki wewnętrznej	Umiejscowienie jednostki zewnętrznej
5	1	od 2,5 do 2,7	Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, pomieszczenie 1.5	na elewacji, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. <b>ok. 15m</b>
7	1	od 2,5 do 2,7	Siedziba Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5, 887-510 Skrwilno, <b>pomieszczenie 2.3</b>	na elewacji, szacowana odległość pomiędzy jedn. wewn. i zewn. ok. 8m

Nadleśnictwo Skrwilno informuje, że zalecane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wykonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Z poważaniem  
Tomasz GNAP  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/